

水質検査結果報告書

No. A1901024 - 002
2019年5月13日

生坂村長 藤澤泰彦 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	生坂村長 藤澤泰彦 長野県東筑摩郡生坂村5493-2					
採水日時	2019年5月7日 (13時25分)	受付年月日	2019年5月7日	種別	上水 (毎月検査)	
採水場所名 (水道名等)	生坂村簡易水道 山清路橋付近 トイレ手洗い所					
採水者	征矢孝之 (所属) 環境未来株式会社					
天候	前日 雨	当日 晴	採水時の温度	室温 16.0℃	水温 16.8℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2019年5月7日 ~ 2019年5月10日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	課長 東山浩之
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目