水質検査結果報告書

No. KM2600009509-A2-001
2026 年 5 月 19 日

生坂村長　藤澤泰彦　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県東京都流通団地1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市藤部1065-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	生坂村役場　振興課　建設係　水道担当　長野県東筑摩郡生坂村5493-2		
採水日時	2026 年 5 月 13 日　(13時50分)	受付年月日	2026 年 5 月 13 日
採水場所名（水道名等）	生坂村簡易水道　グランド管理棟　外水道　上水（毎月検査）		
採水者	太刀野 純生　（所属）環境未来株式会社		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　21.0 ℃	水温　19.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.2	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	8.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 5 月 13 日　～　2026 年 5 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子