水質検査結果報告書

No. KM2500034799-A9-001
2025 年 12 月 16 日

生坂村長　藤澤泰彦　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田字[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県[illegible]地1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	生坂村役場　振興課　建設係　水道担当　長野県東筑摩郡生坂村5493-2		
採水日時	2025 年 12 月 3 日　(13時10分)	受付年月日	2025 年 12 月 3 日
採水場所名（水道名等）	生坂村簡易水道　グランド管理棟　外水道　上水（３ヶ月検査）		
採水者	太刀野 純生　（所属）環境未来株式会社		
天候	前日　晴　当日　曇	採水時の温度	気温 10.7 ℃　水温 12.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	8.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
ｐＨ値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2025 年 12 月 3 日　～　2025 年 12 月 15 日
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター　検査責任者　部長　小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号